

Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE MUNICIPALE CERET - CERET

						GRAND BASSIN EXT MUNICIPAL	PATAUGEoire EXT MUNICIPALE	PETIT BASSIN EXT MUNICIPAL
						Eau non conforme au moment du prélèvement	Eau non conforme au moment du prélèvement	Eau non conforme au moment du prélèvement
Date de Prélèvement :						21/08/2024		
Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	2	0	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0	0	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0	0	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0	0	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Chlorures		250			mg/L	210	220	220
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,46	0,15	0,10
Chlore libre					mg(Cl ₂)/L	3,85	4,51	4,76
Chlore libre actif *			0,4	1,4	mg(Cl₂)/L	2,42	2,33	2,46
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	4,31	4,66	4,86
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	1,4	1,7	1,2
Fréquentation du bassin						Faible	Nulle	Faible
Stabilisant				75	mg/L	<10	<10	<10
pH			6,9	7,7	unité pH	7,3	7,5	7,5
Température					°C	25,9	25,6	25,8
Transparence						Bonne	Bonne	Bonne

* Concentration en chlore libre actif supérieur à la norme pouvant favoriser la formation de dérivés chlorés irritants pour les muqueuses des yeux et des voies respiratoires.